

Certificat

de perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment

Adresse : Rue de Booze, 4670 Blégny

Test réalisé le 27/04/2010

par infiltrométrie selon la norme NBN EN 13829, méthode B

Taux de renouvellement à 50 Pascal

$n_{50} = 0.23$ renouvellement d'air par heure.

Délivré le 16 juin 2010

Ir Julien Moreau
Pour HOFFMANN & DUPONT s.p.r.l.